

**Невьянский городской суд  
Свердловской области**

ул. Вайнера, 2а, г. Невьянск,  
Свердловская область, 624192  
Тел.: (34356)2-26-81;  
Факс: (34356) 2-13-93  
[neviansky.svd@sudrf.ru](mailto:neviansky.svd@sudrf.ru)  
№2-807/20232

**Истец:**  
**Невьянская городская прокуратура**  
Ленина ул., д. 20, г. Невьянск, Свердловская  
область

✓ **Ответчик:**  
**Государственное автономное  
профессиональное образовательное учреждение**  
**«Уральский горнозаводской колледж имени  
Демидовых» (ОГРН 1069621003077)**  
Луначарского ул., д. 26, г. Невьянск,  
Свердловская область


Невьянский городской суд направляет в адрес лиц, участвующих в деле, копию решения суда от 26.09.2023 (1 документ в 1 экз).

Судья Невьянского городского суда  
Свердловской области

И.А. Балакина



*Копия  
именем  
Законного  
представителя  
гос. мер.  
Согл  
31.10.23*



01 01

||

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Мотивированное решение  
составлено 03 октября 2023 года

Город Невьянск Свердловской области 26 сентября 2023 года

Невьянского городского суд Свердловской области

в составе: председательствующего судьи Балакиной И.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

Пичуровой Е.В.,

с участием: заместителя Невьянского городского прокурора Невьянского

городского прокурора Эдилова А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

Невьянского городского прокурора, обратившегося в защиту интересов

неопределенного круга лиц к Государственному автономному профессиональному

образовательному учреждению «Уральский горнозаводской колледж имени

Демидовых» о возложении обязанности,

установил:

Невьянский городской прокурор в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился в Невьянский городской суд с иском с заявлением к ГАПОУ СО «УрГЭК» о возложении обязанности на объект, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Дзержинского, д. 6, корп. А, устранить нарушения требований пожарной безопасности в течение 12 месяцев со дня вступления решения в законную силу, а именно:

- обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

- на путях эвакуации предусмотреть аварийное освещение;

- на путях эвакуации перед выходом с производственных мастерских, перед входом на четвертый этаж с центральной лестничной клетки, а также перед выходом на улицу со второй лестничной клетки устранить перепад высот;

- привести марши обеих лестничных клеток в соответствии с требованиями п. 4.3.6 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденных приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;

- обеспечить наличие информации и сертификатов пожарной безопасности, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности (на краску на путях эвакуации лестничных клеток, коридора второго, третьего и четвертого этажей, применяемую для отделки стен);

- в коридорах этажей предусмотреть противопожарные перегородки 2-го типа, - на путях эвакуации устранить устройство для хранения;

- помещения охраны оборудовать системами пожарной сигнализации.

В обоснование требований указано, что Невьянской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности ГАПОУ СО «УрГЭК». В нарушение требований

закона в ГАПОУ СО «УрГЭК» на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного. В ГАПОУ СО «УрГЭК»: на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение; на путях эвакуации перед выходом с производственных мастерских допускаются перепад высот более 0,45 м, при этом существующий пандус имеет уклон более чем 1:6; перед выходом на четвертый этаж с центральной лестничной клетки, а также перед выходом на улицу со второй лестничной клетки, допускается перепад высот; марши обенх лестничных клеток имеют разную высоту проступи; на путях эвакуации лестничных клеток, коридора второго, третьего и четвертого этажей для отделки стен применяются материалы, на которые отсутствует информация и сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности (краска); коридоры этажей имеют длину более 60 м (60,3 м), при этом не разделены противопожарными перегородками 2-го типа; на путях эвакуации допущено устройство вне проектного помещения для хранения, тем самым не соблюдаются проектные решения в части объемно-планировочных решений и освещенности; помещения охраны не оборудовано системами пожарной сигнализации (конструкция перегородок отстоит от пола менее 0,6 м, тем самым образует отдельное помещение).

Выявленные нарушения законодательства не позволяют в полной мере обеспечить охрану жизни и здоровья детей при пребывании в образовательном учреждении.

Иск мотивирован со ссылками на Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», СП 1.13130.

Прокурор в судебном заседании исковые требования поддержал.

Представитель ответчика – ГАПОУ СО «УрГЭК» - в судебном заседании не явился, извещался о дате, времени и месте его проведения; в представленном суду отзыве на исковое заявление указал, что ГАПОУ СО «УрГЭК» регулярно запрашивалось финансирование на противопожарные мероприятия, только 06.09.2023 Министерством образования и молодежной политики по Свердловской области приказом № 1016-Д ГАПОУ СО «УрГЭК» такое финансирование было выделено и будет перечислено на счет ГАПОУ СО «УрГЭК» 31.10.2023. На текущее время разработана проектно-сметная документация «Система пожарной автоматики. Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» и получено положительное заключение по результатам исследования рабочей документации. В ближайшие дни будет объявлен аукцион на заключение договора на выполнение работ по замене системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Также в текущий момент составляются сметы стоимости работ по устранению перепада высот на лестничных клетках и на отделку стен лестничных маршей. Аварийное освещение на путях эвакуации, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека будут обеспечены в течение 2024 года. Таким образом, ГАПОУ СО «УрГЭК» в пределах имеющегося бюджетирования принимаете исчерпывающие меры к выполнению требований противопожарной

безопасности. Просил рассмотреть исковое заявление в отсутствие представителя ГАПОВ СО «УрГЭК».

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

ГАПОВ СО «УрГЭК» (адрес: Свердловская область, г. Невьянск, улица Дунаевского, д. 26; адрес осуществления деятельности: Свердловская область, г. Невьянск, улица Державинского, д. 6, корп. А) – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение, является унитарной некоммерческой организацией. Предметом деятельности автономного учреждения является осуществление образовательной деятельности по подготовке квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена.

По результатам проверки соблюдения законодательства в сфере пожарной безопасности в деятельности ГАПОВ СО «УрГЭК», специалистами отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил, выявлены нарушения в области пожарной безопасности, а именно:

- не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 Правил №1479 от 16.09.2020: на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного);

- на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (СП 1.13130.2020 в пункте 4.3.12 регламентирует, что в зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статьи 4, 6, 53, 80, 89); светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Работы работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону; п. 37 Правил №1479 от 16.09.2020; статья 20 Федерального закона 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»);

- на путях эвакуации перед выходом с производственных мастерских допускается перенос высот более 0,45 м, при этом существующий пандус имеет угол более чем 1:6 (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020: в полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепалы высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепалов и выступов, в местах перепала высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или

пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортзалах сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец; ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 2.1, п. 27 (б) Правил №1479 от 16.09.2020);

- марши обекх лестничных клеток имеют различную высоту проступи (п. 2.1 Правил №1479 от 16.09.2020; п. 4.3.6 СП 1.13130.2020: на путях эвакуации, как правило, не допускается: устройство криволинейных лестниц, лестниц с забежными ступенями, ступеней с различной шириной проступи и различной высотой, разрезных лестничных площадок, за исключением криволинейных лестниц, ведущих из служебных помещений (кроме зданий лечебных учреждений) с пребыванием не более 5 человек, и криволинейных параллельных лестниц при выполнении условий подраздела 4.4 настоящего свода правил, а также за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности; устройство криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы или лестничной клетки. Допускается в пределах лестничной клетки или лестницы устройство ступеней с иными параметрами для маршей, ведущих в технические этажи, чердаки, на кровлю (за исключением эксплуатируемой) и в служебные помещения с пребыванием не более 5 человек при выполнении условий подраздела 4.4 настоящего свода правил);

- на путях эвакуации лестничных клеток, для отделки стен применяются материалы, на которые отсутствует информация и сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности (краска) (п. 2.1, п. 25 Правил №1479 от 16.09.2020: в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также отделки помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них изделий и материалов; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; статьи 4, 6, 53, 89, 134, 149, табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». На путях эвакуации (коридор второго, третьего и четвертого этажей), для отделки стен применяются материалы, на которые отсутствует информация и сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности (краска);

- коридоры этажей имеют длину более 60м (60,3м) при этом не разделены противопожарными перегородками 2-го типа (п. 2.1 Правил №1479 от 16.09.2020 п. 4.3.7 СП 1.13130.2020: коридоры длиной более 60м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; статьи 4, 6, 53, 89, 37, таблица 23, 24 Федерального

закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»);

- на путях эвакуации допущено устройство вне проектного помещения для хранения, тем самым не соблюдаются проектные решения в части объемно-планировочных решений и освещенности (п. 2.1, п. 23 Правил №1479 от 16.09.2020: при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации обеспечивается соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 4, ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Помещение охраны не оборудовано системами пожарной сигнализации (конструкция перегородок отстоит от потолка менее 0,6м, тем самым образует отдельное помещение) (п. 2.1 п. 54 Правил №1479 от 16.09.2020; ст. 4, 6, 78, 83, ч. 1 ст. 91, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 6.1.2, 6.2.10, 6.6.40 СП 484.1311500.2020: ИП следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние отметки которых отстоят от потолка на 0,6м и менее. Данные отсеки рассматриваются как отдельные помещения; таблица 3 пункта 48 СП 484.1311500.2020; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»).

В отношении юридического лица ГАПОУ СО «УрГЭК» возбуждено дело об административном правонарушении (постановление прокурора от 16.08.2023 г.д. 45 – 48). Постановлением №170 от 29.08.2023 назначено административное наказание (л.д. 49 -53).

Как указано в пункте 1 части 2 статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты. Согласно части 4 статьи 4 указанного закона в случае, если полными являются требования Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего

Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Согласно части 1 статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, собственники имущества, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Ответчик как пользователь помещений, пользуется обособленным имуществом.

Согласно пункту 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (ред. от 31 декабря 2020 года) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации провозов и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Принимая во внимание указанные нормы закона в совокупности с вышеприведенными обстоятельствами, суд приходит к выводу о том, что ответчик обязан устранить нарушения требований пожарной безопасности. Производство ответником действий, связанных с устранением пожарной безопасности не свидетельствует о том, что выявленные нарушения устранены на дату рассмотрения настоящего дела.  
Иск подлежит удовлетворению.

В части установления срока исполнения судебного акта, суд полагает необходимым на основании ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установить такой срок, исходя из характера возложенных работ, их длительности, необходимости изыскания средств для их проведения.

Государственная пошлина в размере 300 рублей подлежит взысканию с ответчика в местный бюджет.  
Руководствуясь ст. 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд  
решил:

Исковые требования удовлетворить.

Возложить обязанность на Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» (ОГРН 1069621003077) в срок не позднее двенадцати месяцев со дня вступления решения суда в законную силу на объекте, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Державинского, д. 6, корп. А, устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;
- на путях эвакуации предусмотреть аварийное освещение;

- на путях эвакуации перед выходом с производственных мастерских, перед выходом на четвертый этаж с центральной лестничной клетки, а также перед

- привести марши обеих лестничных клеток в соответствие с требованиями п. 4.3.6 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденных приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;

- обеспечить наличие информации и сертификатов пожарной безопасности, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности (на краску на путях эвакуации лестничных клеток, коридора второго, третьего и четвертого этажей, применяемую для отделки стен);

- в коридорах этажей предусмотреть противопожарные перегородки 2-го типа;

- на путях эвакуации устранить устройство для хранения;

- помещения охраны оборудовать системами пожарной сигнализации. Выяснить с Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» (ОГРН 1069621003077) в бюджет Невьянского городского округа государственную пошлину 300 рублей.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Свердловской областной суд в течение месяца со дня его составления в окончательной форме путем подачи апелляционных жалоб, представления через Невьянский городской суд.

Председательствующий – (И.А. Балакина)

Копия верна. Судья - И.А. Балакина

Секретарь судебного заседания - Е.В. Пичкурова



Прошито и пронумеровано 969 листа

Подлинник подшит в деле № 1-807/2015.

Невьянского городского суда Свердловской области Судья



Handwritten signature in blue ink, overlapping the bottom stamp.