

**Отчет об устранении нарушений в ходе обследования учебного корпуса №2
ГАПОУ СО «УрГЗК», расположенного по адресу: г.Невьянск, ул.Дзержинского,
д.6а, указанные в Решении Невьянского городского суда Свердловской области
по делу № 2-807/2023 от 26.09.2023.**

№ п/п	возложенная обязанность	Отметка о выполнении
1.	обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Выполнено по контракту с ООО «Комус-Развитие» № 122 от 14.11.2023г. Поставлено 12 штук СИЗ.
2.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	Выполнено по договору с ООО «Феникс» № 15-зк-24 от 10.09.2024г. на выполнение работ по монтажу аварийного освещения в здании учебного корпуса №2, расположенного по адресу: г. Невьянск, ул. Дзержинского, 6а. Акт приемки выполненных работ №1 от 01.11.2024г.
3.	на путях эвакуации перед выходом с производственных мастерских, перед входом на четвертый этаж с центральной лестничной клетки, а также перед выходом на улицу со второй лестничной клетки устранить перепад высот	Выполнено по договору с ООО «МЕТТАУР» № 14-зк-24 от 10.09.2024г. на выполнение работ по текущему ремонту входной группы запасного эвакуационного выхода здания учебного корпуса № 2, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Дзержинского, 6а
4.	привести марши обеих лестничных клеток в соответствии с требованиями п. 4.3.6 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденных приказом МЧС России №194 от 19.03.2020	Выполнено
5.	обеспечить наличие информации и сертификатов пожарной безопасности, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности (на краску на путях эвакуации лестничных клеток, коридора второго, третьего и четвертого этажей, применяемую для отделки стен)	Выполнено в июле 2024 года. Сертификаты имеются.
6.	в коридорах этажей предусмотреть противопожарные перегородки 2-го типа	Выполнено частично. Был заключен договор с ООО «МЕТТАУР» № 05-ЭА-24 от 15.03.2024 выполнения работ по ремонту помещений на путях эвакуации, устройство противопожарных перегородок в здании учебного корпуса № 2,

		расположенного по адресу: г. Невьянск, ул. Дзержинского, 6а. Основная часть работ по договору выполнена к 30.08.2024 Была проведена претензионно-исковая работа. Арбитражным судом Свердловской области 28.12.2024 принято решение по делу № А60-63484/2024 о взыскании с ООО «МЕТТАУР» стоимости невыполненных работ по устройству противопожарных перегородок. На сегодняшний день заключен договор с ООО ТСК 42 Метра" № 07-зк-25 от 26.03.2025 по устройству противопожарной перегородки второго типа в коридоре четвертого этажа учебного корпуса, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, д. 6а. Ведутся разработки локальных сметных расчетов на установку противопожарных перегородок на 3,2 и 1 этажах.
7.	на путях эвакуации устранить устройство для хранения	Выполнено в июле 2024 года.
8.	помещения охраны оборудовать системами пожарной сигнализации	Выполнено по договору с ООО «Академия безопасности» № 18-ЭА-23 от 20.10.2023г. выполнения работ по замене системы пожарной сигнализации, оповещения управления эвакуацией людей при пожаре, передачи извещений о пожаре в здании учебного корпуса, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Дзержинского, д. 6а Акт приемки выполненных работ от 19.12.2024г.

Дата: 22.04.2025

Директор ГАПОУ СО «УрГЗК»

Соп

Т.М. Софронова